

Nr GKOŚ.7013.20.3.2020

**Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)
na wykonanie zadania:**

„Przebudowa drogi gminnej nr dz. 115/6 w Małej Wsi – etap I”.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 08.07.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmujący następujące pytanie:

„1. W pozycji nr 1.6. 300 przedmiaru robót widnieją: Studzienki ściekowe uliczne betonowe fi 315 z osadnikiem bez syfonu”. Czy zamawiający dopuszcza studzienki z tworzyw sztucznych?”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

1. Projektant dopuszcza stosowanie studzienek pod wpusty z tworzyw sztucznych. Wykonawca musi wykazać w trakcie zatwierdzania materiałów przez Inspektora Nadzoru możliwość stosowania przyjętych rozwiązań pod obciążeniem ruchem kołowym (spełnienie nośności D400).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy otrzymali siwz
2. strona internetowa Zamawiającego
3. a/a.

Z up. Wójta
Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA