

Nr GKOŚ.702.11.2.2020

**Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
na wykonanie zadania:**

***„Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej
w Jazyńcu”.***

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 11843 z późn. zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 09.10.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmujący następujące pytania:

„1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur kanalizacyjnych PVC na rury dwuścienne karbowane PE lub PP o średnicy fi. 300, przy zachowaniu sztywności obwodowej SN8?
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych fi 1000 mm na studnie z tworzyw sztucznych przy zachowaniu średnicy fi 1000 mm oraz przy zachowaniu wjazdu w rozmiarze 600 mm?”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany opisaną w pkt. 1.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany opisaną w pkt. 2

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy otrzymali siwz
2. strona internetowa Zamawiającego
3. a/a.


WÓJT
Jacek Kolesiński

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska
tel. 68 3848521 wew. 26