

Nr GKOŚ.702.14.16.2022

Wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)
na wykonanie zadania pn.:

„Budowa dróg wewnętrznych z odwodnieniem w Jaromierzu”.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 15.09.2022 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia obejmujący następujące pytania:

„1. W kosztorysie na budowę drogi wewnętrznej od km 0+293-0+593 w dziale Roboty ziemne punkt 1.2 30 i 1.2 40 obmiar wskazuje na 8,100 m³ wszystkich robót ziemnych, proszę o potwierdzenie, że ten obmiar jest prawidłowy – wydaje się wielokrotnie zaniżony. W przedmiarze nie ma obmiaru z czego to wynika.

2. W kosztorysie na budowę drogi wewnętrznej od km 0+293-0+593 w dziale Elementy dróg i ulic w punkcie 1.5 200 jest obrzeże betonowe 30x 8 cm lecz nie ma do niego ławy betonowej. Proszę o potwierdzenie, że obrzeże te ma być ustawione bez ławy betonowej.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1. Wskazana ilość wynika z sumarycznego bilansu mas ziemnych dla całego zadania.

Ad. 2. Należy w tej pozycji uwzględnić ławę betonową i opór betonowy z betonu C12/15 w ilościach zgodnych z częścią rysunkową projektu.

Zamieszczono:

Strona internetowa prowadzonego postępowania

WÓJT
Jacek Kolesiński