

Siedlec, dnia 18.10.2011 r.

Nr GKOŚ.702.39.13.2010.2011

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
na wykonanie zadania pn:
„Remont ulicy Polnej w miejscowości Siedlec” w ramach zadania:
„Droga Siedlec, ul. Polna”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 17.10.2011 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Proszę o dokładne sprecyzowanie poz. nr 10 w kosztorysie ślepym. Proszę o wyjaśnienie czy mieszanka niewiązana z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 oznacza jednoznacznie mieszankę z kamienia naturalnego”.

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia:

1. Projekt zakłada zastosowanie mieszanki z kamienia naturalnego o uziarnieniu 0-31,5.

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska
tel. 68 3848521 wew. 24