



OZNACZENIA:

1. Wodomierz skrzydełkowy JS-2,5 Ø20
2. Zawór antyskażeniowy Ø 20
3. Zawór przelotowy Ø 20
4. Łącznik dł. 3*D
5. Kręgi betonowe . 1000*500
6. Pokrywa studni
7. Właz stalowy z pokrywą
8. Izolacja R+P

Dno beton B15 - gr. 20cm

Izolacja 2*R+P

Fundament beton B15 - gr.10cm

Podsypka piaskowa - gr.10cm

Rysunek dotyczy przyłączy wodociągowych zakończonych studnią wodomierzową

USŁUGOWE BIURO PROJEKTÓW "PROTECH" W WOLSZTYNIE						
Tytuł projektu:		Sieć wodociągowa Bełęcin - Tuchorza Nowa				
Inwestor: Gmina Siedlec		Adres budowy: Bełęcin, Mariankowo, Boruja, Tuchorza Nowa gm. Siedlec				
Projektant:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Tytuł rysunku:		
	mgr inż. Tomasz Karłowski	150/90/Pw				
Opracował:	Leszek Guś	195/83/Zg		Studnia wodomierzowa		
				Skala:	Egz.:	Zal.:
				Data:		
				01.2010r.		