

Siedlec, dnia 13.12.2013 r.

Nr GKOŚ.702.39.2.2013

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
na wykonanie zadania pn:
„Dostawa windy” w ramach zadania „Przebudowa – rozbudowa DPS
w Siedlcu – celem osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 12.12.2013 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

- „1. Wymaga się zrealizowania udźwigu 1000kg dla kabiny: szer. x głęb. = 1400 x 2400 mm co nie jest możliwe. Należy wykonać dźwig o udźwigu Q = min. 1600 kg. Czy Zamawiający wymaga udźwigu Q = 1600 ?
2. Czy Zamawiający potwierdza, że cena ofertowa dotyczy kompletu podzespołów i transportu na miejsce bez kosztów montażu i badania przez UDT ?”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga dźwigu o udźwigu Q = min. 1600 kg.
2. Zamawiający potwierdza, iż zamówienie dotyczy dostawy dźwigu bez kosztów montażu i badania UDT.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska
tel. 68 3848521 wew. 24