

Siedlec, dnia 16.12.2013 r.

Nr GKOŚ.702.39.2.2013

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
na wykonanie zadania pn:
„Dostawa windy” w ramach zadania „Przebudowa – rozbudowa DPS
w Siedlcu – celem osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 13.12.2013 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Wnosimy o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu postępowania przetargowego na 10 tygodni od podpisania umowy.

Zamawiający określił termin realizacji zadania – dostawy dźwigu na 27.12.2013 r.

Rozstrzygnięcie przetargu może nastąpić najwcześniej 18.12.2013 r., podpisania umowy z uwzględnieniem zachowania okresu na odwołanie może nastąpić najwcześniej 23.12.2013 r.

Oznacza to, że na zamówienie i dostawę windy pozostaje 4 dni.

Zważywszy, że okres od 24.12.2013 r. do 02.01.2014 r. w firmach produkujących windy jest okresem wolnym od pracy nie ma możliwości złożenia zamówienia. Standardowy termin dostawy dźwigu hydraulicznego wynosi 9 tygodni plus 1 tydzień na transport.

Mając na uwadze jak wyżej wymagany przez Zamawiającego termin nie jest możliwy do dotrzymania.

Dotrzymanie terminu możliwe jest tylko w sytuacji gdyby doszło do porozumienia, który podmiot ma wygrać przetarg dzięki czemu podmiot ten mógłby wcześniej zamówić windę.

Mając na uwadze jak wyżej wnosimy o zmianę terminu dostawy lub unieważnienie przetargu.

2. prosimy o podanie wysokości nadszymbia.

3. W rozdziale II SIWZ Zamawiający określa dźwig jako 3/3 czyli 3 przystanki, 3 dojścia, jednocześnie w dalszej części SIWZ Zamawiający określa ilość drzwi przystankowych na 6 szt.?”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

1. Termin dostawy windy pozostaje bez zmian..
2. Wysokość nadszybia wynosi 3,5 m.
3. Zamawiający zmienił parametry windy w Ogłoszeniu o zmianie treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ogłoszonym w dniu 11.12.20123 r. gdzie podał: dźwig jako 5/5, ilość przystanków 5 szt., a 6 szt. drzwi szybowych zostało wykreślonych.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

*Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska
tel. 68 3848521 wew. 24*