



Urząd Gminy w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

Siedlec, dnia 23.11.2016 r.

Nr GKOŚ.702.41.1.2016

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
na wykonanie zadania pn:
„Budowa ul. Akacjowej i Okrężnej w Siedlcu”.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 17.11.2016 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Jak została przyjęta kategoria ruchu ? Wymagania dla zagęszczenia podłoża w SST sugerują kategorię ruchu KR5-6, natomiast przyjęta konstrukcja nawierzchni odpowiada maksymalnie KR2 ?

2. Czy Inwestor dysponuje badaniami gruntu w pasie przewidzianym pod drogę ? Uzyskanie modułu wtórnego na poziomie 120 MPa może wymagać ulepszenia podłoża.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych omyłkowo wskazano zagęszczenie dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego, powinno być: **ruch mniejszy od ciężkiego.**


Inwestycja obejmuje nawierzchnię jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania.

Ad. 2. Zamawiający nie dysponuje badaniami gruntu. Nie będzie wymagane ulepszenie podłoża.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy otrzymali siwz
2. strona internetowa Zamawiającego
3. a/a.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska
tel. 68 3848521 wew. 24


WÓJT
Jacek Kolesiński