

Siedlec, dnia 16.11.2020 r.

Nr GKOŚ.7135.32.2.2020

**Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
na wykonanie zadania:**

*„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na pomieszczenie
biurowe – Siedlec, ul. Osiedlowa 2 – etap I”.*

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 11843 z późn. zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 15.11.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmujący następujące pytania:

„1. W Kosztorysie ofertowym w branży Serwerownia w pkt 1.1-8d 1 widnieje pozycja: Uruchomienie serwera głównego według analizy własnej w ilości szt. 1

W żadnych dokumentach nie ma wzmianki, o jaki serwer chodzi.

Czy w takim razie Inwestor dostarcza we własnym zakresie serwer ? Jeśli tak to, na czym to uruchomienie ma polegać ?

Jeśli serwer ma dostarczyć oferent to należałoby uzupełnić SIWZ o szczegółowe dane urządzenia. Czy Inwestor uszczegółowi ten punkt ?

2. W kosztorysie ofertowym w branży Serwerownia w pkt 1.1-1d 1 widnieje pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych. Nie są wyszczególnione wymiary szafy krosowej. Czy Inwestor uzupełni te dane ?

3. W kosztorysie ofertowym w branży Serwerownia w pkt 1.1-5 d 1 widnieje pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych – serwer telekomunikacyjny. W żadnych dokumentach nie ma wzmianki, o jaki serwer chodzi. Czy Inwestor uszczegółowi ten punkt ?”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1) W pozycji należy skalkulować koszty związane z konfiguracją i uruchomieniem sieci LAN przebudowywanego budynku.

Ad. 2) Należy przyjąć szafę dystrybucyjną RACK19" 15U 600x600x780mm.

Ad. 3) Należy przyjąć serwer telekomunikacyjny IP PBX Serwer Proxima.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy otrzymali siwz
2. strona internetowa Zamawiającego
3. a/a.

*Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska
tel. 68 3848521 wew. 26*

Z up. Wójta
Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA