

Siedlec 27.04.2010 r.

W odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie „**Budowa kompleksu boisk sportowych w Chobienicach** w ramach projektu **Moje boisko Orlik 2012** „, numer ogłoszenia 102842 - 2010-04-27 z dnia 13.04.2010 r. sprawa RJ/OR/04/2010

Pytanie 1.

Zamawiający w opisie projektu budowlanego podaje parametry nawierzchni z trawy syntetycznej. Wymaganie poniższych parametrów jest niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla programu Moje Boisko Orlik 2012 oraz SIWZ dla danego postępowania.

Parametry Zamieszczone przez Zamawiającego w Projekcie:
Parametry techniczne trawy:

- wysokość włókna min. 60 mm,
- gęstość pęczków 6900 -8400/m²
- gęstość włókien min.120000/m²
- włókno runa nawierzchni: 100% polietylen, 100% monofil, profil o przekroju profilowanym w kształcie litery V, grubość min. 200 mikronów,
- ciężar całkowity nawierzchni min. 3000 gr/m²
- metoda produkcji : tkane liniowe,
- ciężar dtex – min. 15000
- wypełnienie piasek kwarcowy, EPDM z recyklingu w kolorze szarym,
- kolor nawierzchni: zielony dopuszczalnie w dwóch odcieniach,
- linie wklejone w nawierzchnię w kolorze białym.

Parametry zamieszczone przez Zamawiającego w SIWZ:

Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

1. Inwestor w Opisie Technicznym str. 10 rozdział 7 umieścił parametry dotyczące nawierzchni syntetycznej, taki zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Proszę o dopasowanie zapisów w Opisie Technicznym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Opis nawierzchni wariantach jest przyjęty jako minimalny, więc nie stoi na przeszkodzie, żeby którykolwiek z oferentów zaproponował nawierzchnię syntetyczną o wyższych niż wymagane w SIWZ parametry.

Jakiegokolwiek zmiany „Typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści:

a) rozdziału 2, p. 2.1 Budowa boiska do piłki nożnej

i 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego,

a także

b) rozdziału 11, p. 4. A Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej,

spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa

(Ministerstwa Sportu i turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).

Wyjaśniam :

Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej winny odpowiadać parametrom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1. Typ włókien : monofil
2. Skład chemiczny włókna : polietylen
3. Ciężar włókna : 11 000 Dtex
4. Gęstość trawy : min. 97 000 włókien /m2

WÓJT
Adam Cukier

Siedlec 28.04.2010 r.

W odpowiedzi na zapytania skierowane do Zamawiającego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie „**Budowa kompleksu boisk sportowych w Chobienicach** w ramach projektu **Moje boisko Orlik 2012** „, numer ogłoszenia 102842 - 2010-04-27 z dnia 13.04.2010 r. sprawa RJ/OR/04/2010

Pyt.1: Czy dla Wykonawcy, przy wycenie, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Pyt.2: Czy dla Wykonawcy, na etapie robót budowlanych, wiążący będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Pyt.3: Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?

Pyt.4: Prosimy o skorygowanie przedmiaru w związku z niewłaściwą ilością terenów utwardzonych, których wg projektu jest ok. 274,42m², natomiast wg przedmiaru ok. 256,85m².

Pyt.5: Czy Zamawiający może określić z jakiej konstrukcji przewiduje zaplecze szatniowo-sanitarne (drewniane, stalowe, stalowe z obiciem panelowym drewnianym)?

Pyt.6: Czy zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej wraz z przekrojami, którą mógłby zamieścić na stronie internetowej przetargu?

Pyt.7: Czy w przypadku gdy wyniki nośności gruntu nie będą spełniać określonych parametrów, z uwagi na ewentualny słaby grunt, Zamawiający uwzględni możliwość wymiany gruntu, a co za tym idzie oddzielnej umowy na roboty dodatkowe.

Wyjaśniam:

Pytanie 1. przy wycenie dla Wykonawcy wiążący jest przedmiar

Pytanie 2. na etapie robót budowlanych wiążący będzie przedmiar

Pytanie 3. zamawiający potwierdza że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych do wykonania

Pytanie 4. przedmiar robót dot. ilości terenów utwardzonych wynosi 256,85 m²

Pytanie 5. zaplecze szatniowo-sanitarne zgodnie z opisem technicznym do adaptacji projektu powtarzalnego pkt. 7 przewidziano konstrukcji drewnianej


Pytanie 6. i 7. zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej wraz z przekrojami

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opisie technicznym do adaptacji projektu powtarzalnego pkt. 5. Warunki gruntowo-wodne uznano za proste a nośność gruntu uznano za wystarczającą – nie przewiduje się wymiany gruntu

1. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej, proszę o wyjaśnienie jakiej grubości warstwę typu ET należy przyjąć pod nawierzchnię poliuretanową? 30 mm – jak zakłada siwz czy też 35 mm – jak zakłada przedmiar oraz opis techniczny?
2. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej, proszę o ostateczne określenie, jaki rodzaj wypełnienia trawy syntetycznej należy przyjąć do wyceny. Siwz przewiduje, że wypełnienie to powinno być zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium. Informuję, iż zdecydowana większość nawierzchni z traw syntetycznych przebadana jest z wypełnieniem SBR w kolorze czarnym. Tymczasem opis techniczny zakłada wypełnienie EPDM w kolorze szarym. Z uwagi na znaczną różnicę w cenie, proszę jednoznacznie wskazać który rodzaj wypełnienia jest wymagany przez Zamawiającego.

Wyjaśniam :

1. Warstwę typu ET pod nawierzchnię poliuretanową należy przyjąć zgodnie z SIWZ 30 mm
2. Rodzaj wypełnienia trawy syntetycznej należy przyjąć zgodnie z SIWZ


WÓJT
Adam Cukier